



# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

## Общие правила

1



Обеспечьте дом огнетушителями, а территорию участка средствами пожаротушения (бочки с водой, ведра), инвентарем для тушения пожара

2



Оборудуйте дом автономными дымовыми пожарными извещателями и устройствами защитного отключения электроэнергии

3



Содержите территорию в чистоте, периодически очищайте ее от мусора, сухой растительности и других горючих материалов

4



Обрабатывайте деревянные конструкции антипиреном для придания им огнеупорных свойств

5



Храните газовые баллоны вне жилого дома в металлических проветриваемых шкафах

6



При обнаружении запаха газа не пользуйтесь открытым огнем, не зажигайте спички, не курите

7



Не пользуйтесь проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами

8



Не применяйте электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок

9



Не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости

10



Не применяйте для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи. Положите металлический лист перед топкой печи

11



Покидая дачный участок, проверьте, потушен ли огонь в печи, проверьте баню

12



Не топите углем печи, не приспособленные для этой цели



## При использовании открытого огня



1 Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов



2 Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 м от зданий и построек



3 Место для открытого огня:  
не менее 50 м от ближайшей постройки      100 м от хвойного леса      30 м от лиственного леса

При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. При этом у бочки должна быть крышка



4 Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны



5 Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар и иные отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения

при скорости ветра, превышающей значение 10 м в секунду



Справочная информация: